

**ELEKTRO PRIMORSKA, d.d. , DE Koper, Uliva 15.maja 15, 6000 Koper** za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07 in 57/12) ter na podlagi vloge št. **3505-27/2017-9** z dne **28. 5. 2021** izdaja

MESTNA OBČINA KOPER  
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

MESTNA OBČINA KOPER  
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Prejeto: Ricevuto:	02 -06- 2021	Št. zadeve: Cl. Ident. diff.	OPERN
Številka zadeve: Numero pratica:	3505	Prit: Alt.:	
		Vred.: Val.:	

### IZHODIŠČA ZA OPPN št. 3057

#### I. UVODNE UGOTOVITVE

K dokumentaciji: Izhodišča za OPPN - kmetijska zemljišča



Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER , VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

#### Predvideni objekti:

- Kmetijski objekti

#### Ostale uvodne ugotovitve:

Vloga za pridobitev izhodišč vsebuje štiri sklope ( področja ) kmetijskih zemljišč oziroma lokacij zato, bodo tudi izhodišča podana za vsak sklop posebej in sicer:

#### 1. Parcela št. 2375/1 k.o. Šmarje

Možnost napajanja obravnavanega področja z električno energijo je iz obstoječe TP Kaverljag. Potrebno bo zgraditi nov kabelski priključek po obstoječih poteh cca 330 m.

#### 2. Parcela št. 3108/4 k.o. Zazid

Obravnavano področje se nahaja na področju kjer ni v bližini elektroenergetskih naprav, zato bi bilo potrebno zgraditi nov 20 kV daljnovod ( oziroma kablovod ) cca 1500 m z novo transformatorsko postajo

#### 3. Parcele št. 1668/2, 2285/2 in 2285/3 vse k.o. Kubed

Za napajanje obravnavanega področja z električno energijo je potrebno ojačati električno omrežje iz TP Kubed 1 do konca vasi ( zamenjava vodnika cca 235 m ) in zgraditi novo omrežje do obravnavanega področja cca 230 m .

#### 4. Parcela št. 799/55 k.o. Ankaran

Obravnavano področje se nahaja na Ankaranski bonifiki oddaljeno cca 330 m od gostišča Norbedo. Potrebno bi bilo postaviti ob gostilni novo razdelilno omaro in zgraditi nov priključek do obravnavanega področja.

## II. OSTALI POGOJI

1. Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS 101/10).


Koper, 1. 6. 2021

174-03809/2021

Pripravil/-a:

  
BRANKO DEBERNARDI

Direktor distribucijske enote:

  
DRAGO MARŠIČ, univ. dipl. inž. el.  
**ELEKTRO PRIMORSKA**  
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO  
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.  
NOVA GORICA, Erjavčeva 22  
- 47 -

Poslano:

- MESTNA OBČINA KOPER, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
- Vodja oddelka RG Koper
- Arhiv